



Anfrage bezüglich Badi Schliessung

Bekanntlich wurde die Badi für die Saison am 7. Juli 2018 eröffnet. Aktuell ist die Badi auf Empfehlung des ESTI (Starkstrominspektorat) infolge Kriechstrom im Wasserbecken sowie Behebung von fehlerhaften Elektroinstallationen bis auf weiteres geschlossen.

Aufgrund dieser Ausgangslage stellt die Fraktion SVP-Wohlen-Anglikon folgende Fragen und bittet den Gemeinderat, diese zeitnah zu beantworten.

1. Lag am Eröffnungstag 7. Juli 2018 eine Mängelliste der elektrischen Anlagen bereits vor und weshalb wurden diese nicht umgehend behoben, damit der Sicherheitsnachweis Elektroinstallation (SiNa) ausgestellt werden konnte?
2. Weshalb wurde die Badi trotz allfällig fehlendem Sicherheitsnachweis für die elektrischen Anlagen am 7. Juli 2018 in Betrieb genommen?
3. Ist es richtig, dass das Problem des Kriechstroms im Wasserbecken bereits vor Saisonende 2018 den zuständigen Personen bekannt war?
4. Falls ja, weshalb wurde nicht umgehend die Behebung der Mängel angeordnet und ein entsprechender SiNa nach Behebung der Mängel ausgestellt, während die Badi geschlossen war?
5. Falls ein Unfall in der vergangenen Saison aufgrund mangelhafter elektrischer Installation vorgefallen wäre, wer hätte die Verantwortung und die finanziellen Konsequenzen zu tragen gehabt?
6. Weshalb informiert weder die Betreiberin Schüwo Park AG noch der Gemeinderat die Kunden, welche bereits ein Saison Abonnement gelöst haben, über das weitere Vorgehen respektive den allfälligen Termin für eine Wiedereröffnung?
7. Ist dem Gemeinderat bewusst, dass aufgrund der Schliessung wichtige Einnahmen entfallen und die Gemeinde Wohlen, respektive der Steuerzahler, das entstehende Defizit zu übernehmen hat?
8. Kann der allfällige finanzielle Schaden durch eine Versicherung gedeckt werden? Falls keine Versicherung besteht, wie beabsichtigt der Gemeinderat die Gemeinde schadlos zu halten?
9. Wann ist mit einer Wiedereröffnung der Badi Wohlen zu rechnen?

Wohlen, 5. Juni 2019

SVP-Wohlen Anglikon, Einwohnerratsfraktion

D. Merz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]